

質問書への回答

令和 2 年 12 月 7 日（月）にプロポーザル手続きの開始を公示した、「広島市立北部医療センター安佐市民病院（仮称）情報ネットワーク構築及び運用保守業務」に関する質問への回答は、次のとおりです。

ア 参加表明関係

No.	質問事項	回答
1	プロポーザル実施要項 2(5)の提案上限額について、税抜き（消費税及び地方消費税相当額を除く）金額という認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	プロポーザル実施要項 10(1)イの納税証明書等について、納税証明書は写しでもよいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	プロポーザル実施要項 10(1)イの納税証明書等について、基準日がいつかをご教示ください。	基準日は、令和 2 年 12 月 7 日（本件を公募した日）です。
4	プロポーザル実施要項 10(1)ウの統合ネットワークの国内における受託実績（様式 6）について、契約書の写し等内容を確認できる書類の添付が必要とありますが、契約書または契約書以外で確認できる書類という認識でよろしいでしょうか。	契約書の写し等内容を確認できる書類については、契約書の写しを原則とし、これにより難しい場合は、契約日、契約・履行期間、当該医療機関の病床数、契約の内容（医療情報システム（HIS）を主体としたインターネット系・音声系ネットワーク等の統合ネットワーク）を判別できるものをご提出ください。
5	プロポーザル実施要項 10(1)ウの統合ネットワークの国内における受託実績（様式 6）について、契約書の写し等内容を確認できる書類の添付が必要とありますが、相手方との守秘義務等により一部の情報が提示できない場合、黒塗りをするなどして提出することは可能でしょうか。	前記 4 の内容が確認できれば、一部の情報を黒塗りするなどして提出いただくことは可能です。

イ 企画提案関係

No.	質問事項	回答
1	<p>基本仕様書1(3)イの運用保守期間について、考え方は以下のとおりでよいでしょうか。</p> <p>初年度 : R04.05.01～R05.04.30 2年目 : R05.05.01～R06.03.31 3年目 : R06.04.01～R07.03.31 4年目 : R07.05.01～R08.03.31 5年目 : R08.05.01～R09.03.31</p>	<p>初年度は、R04.05.01～R05.03.31で、2年目はR05.04.01～R06.03.31となります。</p> <p>無償対応期間は、R04.05.01～R05.04.30となります。</p>
2	<p>基本仕様書2の情報ネットワークについて、現病院と新病院のネットワークアドレス帯は異なる想定でよいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
3	<p>基本仕様書2の情報ネットワークについて、無線LAN環境で使用予定の製品をご教示ください。</p> <p>また、構築時の事前検証において、借用することは可能でしょうか。</p>	<p>無線LAN環境において、ノートパソコン、スマートフォン、ハンディターミナル等を利用することを想定しています。</p> <p>事前検証用に必要な機器は貸与することとし、時期や期間、台数については、別途協議のうえ決定することとします。</p>
4	<p>基本仕様書2の情報ネットワークについて、無線LAN環境の使用範囲をご教示ください。</p>	<p>病院棟やエネルギーセンター棟の全てのエリア(階段やトイレ等を含む)を使用範囲としています。</p>
5	<p>基本仕様書2の情報ネットワークについて、病院棟地下1階は二重天井(LANケーブルを隠蔽出来る天井)でしょうか？無線アクセスポイントへの配管、ケーブルラック等が必要かどうかを含め、ご教示ください。</p>	<p>病院棟地下1階は、二重天井ではありません。無線アクセスポイントへの配管、ケーブルラックは、参考資料5の弱電配線図及びEPS配置図を参考に、必要性を踏まえてご提案ください。</p>
6	<p>基本仕様書4(1)エ(ア)のネットワークラックについて、扉は必須でしょうか。</p>	<p>ネットワークラックの扉について、基本仕様書等において必須としておりませんが、EPSには、本件受託者以外の出入りも想定されるため、そのような点も踏まえてご提案ください。</p>
7	<p>基本仕様書5(1)イの必要となる共益費等について、提案見積額の算出のため、本件に関する窓口(ご担当者)をご教示ください。</p>	<p>貴社の実績により共益費等を算出ください。本件のご提案に際して、工事施工者等に直接お問い合わせをいただくことはご遠慮ください。</p>

No.	質問事項	回答
8	<p>参考資料4の情報LAN端子必要数一覧について、部門名・診療科名「その他(スタッフコモンズほか)」の情報 LAN 端子必要数は、総括表には93、室別一覧表には80と記載されています。どちらを正とすればよいでしょうか。</p>	<p>総括表について、各部門名・診療科名の情報 LAN 端子必要数を次のとおり訂正します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○地域開放スペース 13 ○その他(スタッフコモンズほか) 80
9	<p>参考資料5の弱電配線図及び EPS 配置図について、EPS の入口の幅は 700 mm 以上ある想定でよいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
10	<p>参考資料7の現行電子カルテベンダーが情報ネットワークに求める要件について、No.10①マジックパケットの転送の用途をご教示ください。</p>	<p>マジックパケットの転送は、電子カルテ端末のシステム復旧をおこなう際、Wake on Lan (パソコンを遠隔操作で起動する機能)を実行する用途で使用します。</p>
11	<p>参考資料7の現行電子カルテベンダーが情報ネットワークに求める要件について、No.22③802.1x による認証機構(EAP-TLS 推奨)について、無線クライアント端末への証明書のインストール(入替)作業は本調達の範囲外との想定でよいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
12	<p>参考資料9のネットワーク工事区分詳細について、No.31 ウイルス対策管理サーバに導入するウイルス対策ソフトウェアは、発注者が準備・導入される想定でよいでしょうか。また、当該サーバに必要となるスペックをご教示ください。</p>	<p>ウイルス対策ソフトウェアは、発注者において準備・導入します。</p> <p>また、当該サーバは、電子カルテや機構内ネットワーク以外の業務用端末やネットワークシステムを管理対象として想定しています。</p> <p>必要となるスペックについては、基本仕様書5(1)ウにおいて、仕様として示さないことを明示しているため、利用用途を踏まえてご提案ください。</p>