

質問回答書 3

番号	資料名	質問内容	回答
1	特記仕様書 (清掃業務) 清掃図面	資料図面の文字が不明瞭につき、各部毎の面積・床材の一覧表を、別途ご提示いただけますでしょうか。	後日資料を提供します。
2	特記仕様書 (清掃業務) 清掃図面	資料図面の文字が不明瞭につき、清掃の控室及び道具置場の「場所・面積・床材」をご教示ください。	後日資料を提供します。
3	特記仕様書 (清掃業務) 清掃図面	日常清掃において家庭用洗濯機と乾燥機を4～5台は設置させていただきたいが、設置に伴うスペースは提供いただけるか、ご教示ください。	2階サービスヤードの倉庫に2台分設置できます。
4	基本仕様書 清掃図面	窓ガラス清掃の作業箇所がわかる立面図(作業範囲図)をご教示ください。	後日資料を提供します。
5	特記仕様書 (清掃業務) 別表2 清掃等業務内容一覧表	窓ガラス洗浄において、屋上からのブランコ作業は可能か、ご教示ください。(屋上に丸環等の設置有無)	丸環等を設置しています。
6	特記仕様書 (清掃業務) 別表2 清掃等業務内容一覧表	ブラインド清掃において、ブラインドの設置個所と総面積をご教示ください。	後日資料を提供します。
7	特記仕様書 (清掃業務) 4 ごみ処理業務	感染性医療廃棄物の回収とは発注者が封印したブラック BOX の交換処理と考えてよいのか、ご教示ください。	お見込みのとおりです。
8	特記仕様書 (清掃業務) 別表5 ごみの回収及び集積等一覧表	ごみの処理方法において「各ごみ箱」とは各病室のごみ箱も含まれているのか、ご教示ください。	お見込みのとおりです。

9	基本仕様書 5 マット等 設置業務	マット設置業務において、設置を予定している箇所とマットのサイズについて、ご教示ください。	施設の管理上、必要な出入り口に設置をお願いするもので、仕様書等を踏まえ提案ください。
1 0	特記仕様書 (清掃業務) 3 清掃業務 (3) ⑫	定期清掃の中に照明器具があるが、別表 2 清掃等業務内容一覧表内の定期清掃欄が空白になっているが、どちらが正しいのか、ご教示ください。	特記仕様書 (清掃業務) 3 清掃業務 (3) ⑫記載が正しいです。
1 1	特記仕様書 (清掃業務) 3 清掃業務 (3) ⑫	上記質問 10 に付随して清掃を実施する場合は設置個所・台数を教えてほしい。	後日資料を提供します。
1 2	特記仕様書 (清掃業務)) 3 清掃業務 (3) ⑫	冷暖房及び空調吹出口の拭き清掃において、設置個所と総数をご教示ください。	後日資料を提供します。
1 3	特記仕様書 (清掃業務) 3 清掃業務 (3) ⑫	換気扇清掃において、設置個所と台数をご教示ください。	後日資料を提供します。
1 4	基本仕様書 3 清掃業務 (3) ⑫	手術室排気口内清掃において、台数をご教示ください。	後日資料を提供します。
1 5	特記仕様書 (清掃業務) 3 清掃業務 (3) ⑫	公衆電話消毒において、消毒液やマスク、二手袋などの消耗品は受注者の負担になるのか、ご教示ください。	受注者の負担となります。
1 6	特記仕様書 (清掃業務) 別表 3-1 時間帯別清掃 場所一覧表 (日常清掃) 平日作業	手術室・前室清掃において専用スタッフ「常駐」とあるが、配置人数・時間・待機所のような場所はあるのか、ご教示ください。	常駐とは 8 時から 20 時を想定しています。 待機用の部屋はありませんが手術ホールの一隅(清掃用具保管庫)等で待機をお願いします。
1 7	特記仕様書 (清掃業務) 別表 1 清掃 面積表	清掃面積表内区分の「その他」の部分は定期清掃の範囲外として考えてよいのか、ご教示ください。	特記仕様書 (清掃業務) 別表 2 清掃等業務内容一覧表を参考にしてください。 後日資料を提供します。

18	特記仕様書 (清掃業務) 別表 3-1 時間帯別清掃 場所一覧表 (日常清掃) 平日作業	宿泊施設(4室)の利用者は入院患者の家族になるのか?また備考欄に「随時」とあるが稼働率はどのくらい(%)を想定されているのか、ご教示ください。	後日資料を提供します。
19	基本仕様書 4 ごみ処理 業務	各ごみ箱の回収において、ごみ箱の設置個所の総数をご教示ください。	通常のごみ箱、約500個を想定しています。
20	特記仕様書 (清掃業務) 4 ごみ処理 業務	各ごみ箱の回収において、回収時間の指定がある箇所はあるか、ご教示ください。	記仕様書(清掃業務) 別表3-1時間帯別清掃箇所一覧表を参考にしてください。
21	基本仕様書 10 その他 (4)	職員用駐輪場の申請について、台数やバイクの排気量等の制限があるかご教示ください。	制限はありません。常識の範囲内での利用をお願いします。
22	特記仕様書 (清掃業務) 5 マット設置 業務②	雨天時の追加対応において、ビニール傘袋の費用は受注者の負担となるのか、ご教示ください。	受注者の負担となります。
23	特記仕様書 (清掃業務) 7 秘密文書 積込業務	機密文書積込(1/月)時の作業者の人数をご教示ください。	1人を想定しています。
24	特記仕様書 (清掃業務) (休日作業)	(休日作業)の一覧表の備考欄に「毎日」と記載があるが、土曜日、日曜日の両日という理解でよいか、ご教示ください。	お見込みのとおりです。
25	特記仕様書 (警備等業務) 3(1)①	防犯カメラの設置台数及び監視モニター数をご教示ください。	後日資料を提供します。
26	特記仕様書 (警備等業務) 3(1)④	開錠・施錠場所及び時間をご教示ください。	後日資料を提供します。

27	特記仕様書 (警備等業務) 3(1)⑤	消灯・点灯場所及び時間をご教示ください。	後日資料を提供します。
28	特記仕様書 (警備等業務) 別紙1、1(1)	巡回経路の範囲が広い為、敷地内の巡回については自転車等の軽車両を使用しても良いか、ご教示ください。	可能です。
29	特記仕様書 (警備等業務) 別紙2、3(1)②	電気自動車用急速充電機の操作説明をするにあたり、メーカー等に操作に関する勉強会を開いて頂くことは可能か、ご教示ください。	可能です。
30	特記仕様書 (警備等業務) 図面①、②	巡回ルート等の考察をする為、鮮明な図面をご提示頂きたい。	後日資料を提供します。
31	特記仕様書 (警備等業務) その他	警備員が仮眠をとる仮眠室をお借りできるか、ご教示ください。	現状では、用意しておりませんが業務上必要であれば協議の上検討いたします。