

質問回答書 4

番号	資料名	質問内容	回答
1	公示書 P2	<p>・申請企業が必要登録種目（電話交換）を有していない場合、</p> <p>①登録種目（電話交換）を有する企業とJVを組成して共同企業体として応募する</p> <p>②登録種目（電話交換）を有する企業を再委託先として業務再委託申請書を提出して単独応募する</p> <p>のどちらかスキームを組むことで参加資格を満たすという認識でよろしいでしょうか？</p>	お見込みのとおりです。
2	公募実施要領 P4	<p>・日本ファシリティ・ソリューション株式会社が“ES”および“FM”の両方を担当されるという認識で間違いないでしょうか。</p>	お見込みのとおりです。
3	清掃等業務特記仕様書	<p>・1日の退院清掃の件数につきまして、目安になるデータがあればご教示頂けますでしょうか。（部屋数またはベット数）</p>	現病院において、退院件数等については約40件/日です。
		<p>・各階の建材別床面積については資料がありますが、部屋別の面積表はご教示頂けますでしょうか。（部屋によって清掃頻度が異なるため）</p>	後日資料を提供します。
		<p>・資材洗濯用の洗濯機は、どこに何台まで設置可能でしょうか。</p>	2階のサービスヤードの倉庫内に2台分用意しています。
		<p>・職員が駐輪場（自転車・バイク）、駐車場を利用することは可能でしょうか。</p>	駐輪場（自転車・バイク）については可能です。 駐車場は利用できません
		<p>・手術室に専任・常駐で従事者を配置するようご指定がありますが、時間帯について目安をご教示頂けますでしょうか。</p>	常駐とは8時から20時を想定しています。

		<ul style="list-style-type: none"> ・シーツ交換については、連泊のときは交換不要との認識でよいでしょうか。 また、利用実績についてご教示頂けますでしょうか。 	<p>連泊の場合でも使用されれば交換します。</p> <p>後日資料を提供します。</p>
		<ul style="list-style-type: none"> ・床面の定期清掃について、稼働前の初期施工として、シール剤等塗布の提案は可能でしょうか。 (洗浄ワックス等の作業が困難な場所を対象として) 	<p>基本仕様書等の内容を踏まえ、稼働前の初期施工されたい理由を添えてご提案ください。</p>
4	警備等業務特記仕様書	<ul style="list-style-type: none"> ・配置する警備員の資格要件はありますでしょうか？（施設警備 1 級.2 級等） 	<p>業務が履行可能なように配置をお願いします。</p> <p>警備業法等で定める教育を受けた者を従事させること。</p> <p>責任者には、施設警備業務検定 2 級以上の者が望ましい。</p> <p>企画提案書に記載してください。</p>
		<ul style="list-style-type: none"> ・夜間警備員のポスト数の目安があればご教示ください。 	<p>警備等業務特記仕様書 3、(1)、②、別紙 1</p>
		<ul style="list-style-type: none"> ・駐車場精算機の料金回収について、回収は当日早朝に行い、午前 10 時までに事務所へ収納との認識で相違ないでしょうか？ 	<p>お見込みのとおりです。</p>