

質問回答書 1

番号	資料名	質問内容	回答
1	仕様書 レンタルシステムの設置及び 運營業務 (2)機器の仕様 ④冷蔵庫 特別個室用 90 リットル程度(2ドア式)	特別個室に設置する冷凍冷蔵庫について寸法などのご指定はあるのでしょうか。寸法のご指定が無いのであれば、長期運用に適した機能が搭載された 150 リットル程度の冷凍冷蔵庫のご提案は可能であるかご教授くださいますようお願いいたします。	新病院の特別個室用で寸法等を詳細に説明できませんが、通常の家庭用冷蔵庫よりコンパクトなものと考えます。
2	仕様書 4. 保険 ②ベッドメイキング等に関する保険	貴院が所持する電動ベッド等を、ベッドメイキングの際に破損させた場合等の保険という認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです 損害賠償保険を想定しております。
3	企画提案書添付資料 3. ベッドメイキングの体制	退院想定件数として 40 件/日をご提示頂いておりますが、閉院日のみの想定件数が 40 件/日という認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	企画提案書添付資料 4. 運営計画 4. 運営計画 (1)レンタルシステム利用料金	現状の各種利用料金をご教授ください。	料金の設定を含め、ご提案ください。 現在の料金(参考) テレビ-DVD 約 40 円 / 1h 冷蔵庫 約 100 円 / 1日 洗濯機乾燥機 約 100 円 / 1回
5	企画提案書添付資料 4. 運営計画 (4)収益金額に対する管理経費の割合	想定売上 26,300,000 円は、現状の売上に基づいた平均値なのでしょうか。それとも新病院における売上想定という認識でよろしいでしょうか。 また想定数値であれば現在の売上平均値をご教授ください。	想定売上金額です。 現在の売り上げについては、開示できません。
6	審査基準表 審査基準(案) 1. 評価項目・配点	総合評価の詳細な配点審査結果につきまして、業者決定後に、対象業者向けに各項目の採点内容を公開して頂けるのでしょうか。	審査基準表の項目ごとについて、希望があれば開示します。