

建物及び主たる設備の概要

建物概要

	項 目	概 要
建 物	建物名称	広島市立リハビリテーション病院等
	所在地	広島市安佐南区伴南一丁目39番1号
	構 造	鉄筋コンクリート造り
	規 模	地上2階建て
	敷地面積	39,407.92平方メートル
	建築面積	8,808.93平方メートル
	延床面積	
	1階	7,896.00平方メートル
	2階	5,403.95平方メートル
	屋上階	64.38平方メートル
	合計	13,364.33平方メートル
	竣工年月日	平成19年(2007年)9月28日

主たる設備の概要

	設備名	機器名	型式、構造、容量等	数量	設置場所
建 築 設 備	自動ドア	エンジン装置他	メーカー：ダイハツ	8	病院棟1階西側通用口※
			型式①：EDM-18NⅡ-B型（アルミ一体方式）		病院棟1階手術室
			型式②：EDM-18NⅡ-F型（ステンレス等組込方式）		病棟1階廊下（渡り廊下1）※
			適用重量：ドア重量120kg		訓練棟1階廊下（ELV前）※
			仕 様：マイコン制御式		訓練棟1階配膳室
					訓練棟1階厨房
					訓練棟2階廊下（ELV前）※
					訓練棟2階廊下（渡り廊下1上部）※
				3	病院棟1階玄関内側※、外側※
	シャッター	防火シャッター			訓練棟1階玄関※
					※ パニックオープン対応
				6	病院棟1階更生事務組合相談
					病院棟1階防災センター
					病院棟1階撮影受付
					訓練棟1階食堂集会室
				4	病院棟1階（相談室：元ATM）
					病院棟1階売店
					病院棟1階展示室
	防煙シャッター	防煙垂壁		12	病院棟1、2階
				7	病棟1、2階
				2	訓練棟1階
	排煙装置 （オペレータ）	SL-88		20	病院棟1、2階
				20	病棟2、3階
				12	訓練棟1、2階
	ドレン（樋）				各棟屋上
					病棟1、2階外部廊下
					訓練棟1、2階外部廊下
	排水溝（浴室類）				全般
	冷凍冷蔵庫				訓練棟1階厨房

主たる設備の概要

	設備名	機器名	型式、構造、容量等	数量	設置場所
給排水衛生設備	水槽類	受水槽（上水）	・型式：ステンレス製溶接組立型、耐震仕様(2.0G)	2	病院棟2階屋上
			・有効容量：53.6m ³		
			・寸法：3,000×9,000×2,500H		
		副受水槽	・型式：FRP製一体型、1×1×1.5H、有効1ton	1	病院棟1階機械室
		雑用水槽	・（建築工事）	1	病院棟ビット下
			・コンクリートピット		
			・有効容量74.5m ³		
		雨水貯留槽	・（建築工事）	1	病院棟ビット下
			・コンクリートピット		
			・有効容量161.9m ³		
		沈砂槽	・（建築工事）	1	病院棟ビット下
			・コンクリートピット		
			・有効容量10.7m ³		
		池	・（建築工事）	1	屋外スロープ下
			・コンクリート水槽		
			・容量：約58.8m ³		
		灌水用雨水貯留槽	・（建築工事）	1	池下部
			・コンクリートピット		
			・寸法：4,000×10,000×1,500H		
		消火水槽	・（建築工事）	1	病院棟ビット下
			・コンクリートピット		
			・有効容量13.7m ³		
	ポンプ	加圧給水ポンプ	PU-1：NX-100VFC502-3.7TX3	1	病院棟1階機械室
			・型式：推定末端圧力一定台数制御給水ユニット		
			（インバーター方式）3台ローテーション・3台並列		
			運転、赤水対策形、吐出力：930L/min、		
			全揚程：39m		
		PU-2：NX-80VFC402-3.7TX3	1	病院棟1階機械室	
			・型式：推定末端圧力一定台数制御給水ユニット		
			（インバーター方式）3台ローテーション・3台並列		
			運転、赤水対策形、吐出力：670L/min、		
			全揚程：39m		
		PU-3：NX-65PCL402-62.2Wスイグ	1	病院棟1階機械室	
			・型式：吐出圧力一定給水ユニット（インバーター方式）2台交互並列運転、赤水対策形、		
			吐出力：300L/min、全揚程：30m		
	給湯循環ポンプ	HP-1：SLP2-32-6.75	1	病院棟屋上	
			・型式：ステンレス製ラインポンプ 屋外型		
			吐出力：113L/min、全揚程：10m		
		HP-2：SLP2-25-6.4	1	病院棟屋上	
			・型式：ステンレス製ラインポンプ 屋外型		
			吐出力：30L/min、全揚程：12m		
		HP-3：SLP2-25-6.4	1	病院棟屋上	
			・型式：ステンレス製ラインポンプ 屋外型		
			吐出力：35L/min、全揚程：12m		
		HP-4：SLP2-25-6.4	1	病院棟屋上	
			・型式：ステンレス製ラインポンプ 屋外型		
			吐出力：30L/min、全揚程：12m		

主たる設備の概要

	設備名	機器名	型式、構造、容量等	数量	設置場所
給排水衛生設備	製缶類	排熱回収用貯湯槽	ST-1 : SVS-A-1000X1200 ・ 1000Φ×1200H、熱交換器：交換熱量38.4KW	1	病院棟屋上
		膨張タンク	EXT-1 : AST-12 ・ 給湯用密閉式SUS製、容量：7.7L	1	病院棟屋上
			EXT-2 : CE50/100 ・ 給湯用密閉式SUS製、容量：50L	1	病院棟屋上
			EXT-3 : CE70/180 ・ 給湯用密閉式SUS製、容量：70L	1	病院棟屋上
			EXT-4 : CE50/100 ・ 給湯用密閉式SUS製、容量：50L	1	病院棟屋上
		給湯ヘッダー	HR-1 : SHD-D-65X1000 ・ SUS製65Φ×1000L	1	病院棟屋上
	ろ過、塩素滅菌装置	塩素滅菌装置	CT-1 : UCLA-BP ・ 循環ユニット、自動運転形、 循環ポンプ300L/min、薬注ポンプ30L/min	1	病院棟1階機械室
			CT-2 : UCLA-BP ・ 循環ユニット、自動運転形、 循環ポンプ300L/min、薬注ポンプ30L/min	1	病院棟1階機械室
		雨水ろ過装置	RU-1 : U-TDT2-1100S-AV ・ 多弁式電動ボール弁方式雨水ろ過ユニット 処理能力18m ³ /h、ろ過タンクΦ1100×1500H	1	病院棟1階機械室
			RU-2 : MSF3-15A ・ 多弁式電動ボール弁方式雨水ろ過ユニット 処理能力15m ³ /h、ろ過タンクΦ700×900H	1	屋外ポンプ室
	グリストラップ	グリストラップ	GT-1 : HGS-250PD ・ SUS製パイプ導入タイプ、容量：230L	1	屋外
			GT-2 : HGS-160PD ・ SUS製パイプ導入タイプ、容量：230L	1	屋外
	コージェネレーション ユニット	コージェネレーション ユニット	COG-1 : CP25VB1 ・ 出力25KW、ガスエンジン、都市ガス13A	1	病院棟屋上
	給湯器	マルチ温水器	BH-1 : GQ-5011WZ-2 14連 ・ 能力：3～700号、屋外形	1	病院棟屋上
			BH-2 : GQ-5011WZ-2 2連 ・ 能力：3～100号、屋外形	1	訓練棟2階屋上
			BH-3 : GQ-5011WZ-F-2 ・ 能力：3～50号、排気延長屋内形	1	病院棟厨房外部
	配管	給排水、給湯配管 排水桝	給水、給湯、排水、通気、ろ過、消火、医療ガス	一式	全館
	衛生器具	衛生器具	大便器、小便器、洗面器、汚物流し、水栓類等	一式	全館

主たる設備の概要

	設備名	機器名	型式、構造、容量等	数量	設置場所
給排水衛生設備	厨房器具	厨房器具	[病院棟 外来厨房]		病院棟厨房
			・水切付二槽シンク	1	〃
			・電気ゆで麺器	1	〃
			・一槽シンク	1	〃
			・電気スーブウォーマー	1	〃
			・ダスト付二槽シンク	1	〃
			・食器洗浄器	1	〃
			[訓練棟 主厨房]		訓練棟厨房
			・シンク付台	1	(検収・食品庫)
			・サニタリーシンク	1	〃
			・二槽シンク	1	(下処理室)
			・スライサーシンク	1	〃
			・ガス回転釜	1	(調理室)
			・二槽シンク	1	〃
			・水切付一槽シンク	1	〃
			・ガステーブル	1	〃
			・ガスフライヤー	1	〃
			・二槽シンク	1	〃
			・ガステーブル	1	〃
			・ガス自動炊飯器	1	〃
			・水切付一槽シンク	1	〃
			・洗浄シンク	1	(洗浄室)
			・ソイルドテーブル	1	〃
			・コンベアタイプ洗浄機	1	〃
			・ガスブースター	1	〃
			・クリーンテーブル	1	〃
	消火設備(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｰ)	消火設備(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｰ)	・消火ポンプ1台、湿式流水検知装置8台、ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞﾗｰﾍｯﾄﾞ1515個、送水口3組、補助散5台	一式	全館
	医療ガス設備	医療ガス設備	・医療ガス設備	一式	病院棟、病棟
	灌水設備	灌水設備	・灌水設備	一式	外構
	ガス設備	ガス設備	・ガス設備	一式	全館
空気調和設備	熱源機	氷蓄熱ユニット	ブライン内融式氷蓄熱ユニット 空冷ヒートポンプ式	2台	病院棟 屋上
			冷却能力：236kW	2台	
			加熱能力：263kW	2台	
			冷温水量：1000l/min		
			EHTU3000AHP4 (セット型式)		
			・熱源機		
			・蓄熱タンク		
		吸収式冷温水発生機	二重効用吸収式冷温水発生機(都市ガス焚)	2台	病院棟1階
			型式：TSA-AUW-HS180E1G1L		機械室
			冷凍能力：633kW		
			加熱能力：633kW		
			冷却水量：3000l/min		
			冷温水量：1815l/min		
			箱型溶接構造(密閉式)・国土交通省仕様		

主たる設備の概要

	設備名	機器名	型式、構造、容量等	数量	設置場所
空気調和設備	熱源機	多管式蒸気ボイラー	簡易ボイラー 型式EQF-350NS型	1台	病院棟1階
		(空気調和機加温用)	相当蒸発量 350kg/h		機械室
			最高使用圧力 0.98Mpa		
			伝熱面積 4.8m ²		
			使用燃料 13Aガス		
			電源 3φ 200V 60Hz		
		薬注装置	2.5Lタンク付	1台	病院棟1階
					機械室
		軟水器	全自動軟水器 型式 ES-6J型	1台	病院棟1階
			イオン交換樹脂量6L		機械室
			最大通水量0.36m ³ /h		
		暖房熱源機	・型式:TP-DN4700MR	1台	病院棟屋上
			・寸法:352×364×1,630H		
		循環ポンプユニット	・型式:PU-1-1	1台	病院棟屋上
			・寸法:960×542×1,630H		
	冷却塔	角型開放式超低騒音型 二重効用吸収式冷凍機用	冷却能力:1153kW	2台	病院棟屋上
			冷却水量:3000l/min		
			型式 HT-195MQA-Ri		
	ポンプ	冷却水ポンプ	PCD-01 125φ×100φ×3000L/min×280kPa	2台	病院棟1階
			型式 SJ4-125X100JC622		機械室
		冷温水一次ポンプ	PCH-01 100φ×80φ×1815L/min×150kPa	2台	
		(吸収式冷温水機用)	型式 SJ4-125X100K611		
		冷温水一次ポンプ	PCH-02 80φ×65φ×1000L/min×300kPa	2台	
		(氷蓄熱ユニット用)	型式 SJ 80X65L67.5		
		冷温水二次ポンプ	PCH-03 80φ×65φ×1100L/min×290kPa	4台	
		(病院棟・病棟・訓練棟系統)	型式 SJ4- 80X 65J611		
	空調機	エアハンドリングユニット	OAC-1 SV-17 13540m ³ /h 11kw ×1台	1台	各棟機械室
			OAC-2 SV-6 5140m ³ /h 3.7kw ×1台	1台	
			OAC-3 SV-7 5720m ³ /h 3.7kw ×1台	1台	
			OAC-4 SV-7 5720m ³ /h 3.7kw ×1台	1台	
			OAC-5 SV-6 4980m ³ /h 3.7kw ×1台	1台	
			OAC-6 SV-6 4860m ³ /h 3.7kw ×1台	1台	
			AC-1 SV-25 21500m ³ /h 11kw ×1台	1台	
			プレ+中性能フィルタ・蒸気加湿管・マリンポンプ		
			※年間運転時間は8,000hr(24hr/日運転)		
		静止型全熱交換器	LU-503	1台	病院棟1階機械室
			LU-1602	1台	病院棟2階機械室
			LU-1603	1台	病院棟2階機械室
			LU-80	4台	病棟1階機械室
			LU-80	4台	病棟2階機械室
			LU-80	4台	訓練棟1階機械室
			LU-80	3台	訓練棟1階機械室
		空調用送風機	RFE-01 CLF5-No.3.5-TV-L-RS	1台	病院棟機械室
		(病院棟)	RFE-02 CLF5-No.2-TV-L-RS	1台	病院棟機械室
		ストレートシロッコファン	RFE-03 CLF2-No.4.5-TV-R-RS	1台	病院棟機械室
			RFE-04 CLF5-No.2-TH-L-RS	1台	病棟機械室
			RFE-05 CLF5-No.2-TH-L-RS	1台	病棟機械室
			RFE-06 CLF5-No.2-BH-L-RS	1台	訓練棟機械室
			RFE-07 CLF5-No.1.5-TH-R-RS	1台	訓練棟機械室
	水熱源ヒートポンプエアコン	(病院棟)	FEP270AK (カセット型)	14台	病院棟1階
			・定格冷房能力3.9KW 暖房能力5.1KW		
			・外形寸法:600×840×380H		
			・風量 急:8 強:6.5 弱:5 (m ³ /min)		
	水熱源ヒートポンプエアコン	(病院棟)	FBP270AL (ダクト型)	1台	病院棟1階
			・定格冷房能力3.9KW 暖房能力5.1KW		
			・外形寸法:570×650×375H		
			・風量 急:8 強:6.5 弱:5 (m ³ /min)		

主たる設備の概要

	設備名	機器名	型式、構造、容量等	数量	設置場所
空気調和設備	空調機	水熱源ヒートポンプエアコン	FBP370AK (ダクト型)	2台	病院棟1階
		(病院棟)	・定格冷房能力3.9KW 暖房能力5.1KW		
			・外形寸法:570×650×375H		
			・風量 急:10 強:8 弱:6 (m³/min)		
		ファンコイルユニット	天井カセット形 CSR-CX21V	13	病院棟各所
		(病院棟)	天井カセット形 CSR-CX31V	9	
			天井カセット形 CSR-CX42V	40	
			天井カセット形 CSR-CX62V	49	
			天井カセット形 CSR-CX83V	13	
			天井カセット形 CER-CXM21V	1	
			天井カセット形 CER-CXM83V	2	
			ビルトイン形 CSBR-62N2V	5	
			天井隠蔽形 CSR-21N2V	2	
			天井隠蔽形 CSR-62N2V	2	
			天井隠蔽形 CSR-M302	7	
		ファンコイルユニット	天井カセット形 CSR-CX31V	5	病棟各所
		(病棟)	天井カセット形 CSR-CX42V	10	
			天井カセット形 CSR-CX62V	4	
			天井カセット形 CSR-CX83V	6	
			ビルトイン形 CSBR-31N2V	1	
			ビルトイン形 CSBR-42N2V	2	
			ビルトイン形 CSBR-62N2V	7	
			ビルトイン形 CSBR-83N2V	18	
			天井隠蔽形 CSR-31N2V	4	
			天井隠蔽形 CSR-84N2V	1	
			天井隠蔽形 CSR-124N2V	1	
		ファンコイルユニット	天井カセット形 CSR-CX31V	3	訓練棟各所
			天井カセット形 CSR-CX42V	13	
			天井カセット形 CSR-CX62V	14	
			天井カセット形 CSR-CX83V	21	
			天井カセット形 CSR-CXM42V	2	
			天井隠蔽形 CSR-42N2V	1	
	空調設備	パッケージ型エアコン	PAC-1 SZCP80KBT	1台	防災センター
		(病院棟)	PAC-2 SZVCP224MK	1台	電気室 1
			PAC-3 SZVCP560MK	1台	電気室 2
			PAC-4 SZRV140BY	2台	サーバー室
			SZRC140B7'イシ	1台	薬剤科
		マルチエアコン	MAC-3・4・5室外機 (冷暖房フリー形)	3台	屋上北側
		(病院棟)	MAC-1・2室外機	2台	屋上南側
			MAC-1-1室内機 FXYFP56MB	2台	手術室
			MAC-1-2室内機 FXYCP22M	1台	更衣室
			MAC-1-3室内機 FXYEP22M	2台	霊安・前室
			MAC-2-1室内機 FXYEP36M	2台	当直室
			MAC-3-1室内機 FXYEP22M	2台	ADL和室
			MAC-3-2室内機 FXYFP71MB	1台	ADLリビング
			MAC-4-1室内機 FXYMP71MA	1台	一般撮影室
			MAC-4-2室内機 FXYEP28M	1台	一般撮影前室
			MAC-4-3室内機 FXYMP224M	1台	
			MAC-4-4室内機 FXYSP56M	1台	
			MAC-5-1室内機 FXYEP22M	2台	更衣・前室
			MAC-5-2室内機 FXYKP45M	1台	MRI操作室
			MAC-5-3室内機 FXYFP56MB	2台	CT・CT操作
			MAC-5-4室内機 FXYFP80MB	1台	CT室
	空調換気設備	全熱交換器	HEX-1天井カセット形 VAC150GS	2台	2F当直室
		(病院棟)	HEX-2天井埋込み形 VAM150GAS	4台	防災・更衣
			HEX-3天井埋込み形 VAM250GAS	4台	サーバー室
			HEX-5天井埋込み形 VAM350GAS	2台	委託業者控室
			HEX-6天井埋込み形 VAM500GAS	2台	医局・技師控室
			HEX-7天井埋込み形 VAM650GAS	5台	図書・技師控室
			HEX-8天井埋込み形 VAM800GAS	1台	会議室2
			HEX-9天井埋込み形 VAM1000GAS	2台	研修会議室
		集中管理	ON/OFFコントローラ DCS301B1	8台	厨房事務所

主たる設備の概要

	設備名	機器名	型式、構造、容量等	数量	設置場所
空調調和設備	空調設備	パッケージ形エアコン	PAC-1 SZGP40KBT	1台	ADL 洋室
			PAC-2 SZCP56KBT	1台	ADL
		マルチエアコン	MAC-1・2・3・4・5・6室外機	6台	屋上
			MAC-1-1室内機 FXYCP45M	2台	管理・休憩室
			MAC-1-2室内機 FXYEP28M	1台	宿直室
			MAC-2-1室内機 FXYEP22M	1台	前室
			MAC-2-2室内機 FXYCP36M	1台	休憩室
			MAC-2-3室内機 FXYCP56M	2台	事務室・検収
			MAC-3-1室内機 FXYTP80M	6台	厨房・下処理
			MAC-4-1室内機 FXYMP140MF	1台	配膳・下処理室
			MAC-5-1室内機 FXYMP140MF	1台	洗浄室
			MAC-6-1室内機 FXYMP280MF	2台	厨房
	空調換気設備	全熱交換器	HEX-6天井埋込み形 VAM500GAS	6台	食堂・集会室
		集中管理	集中管理コントローラ DCS302C1	1台	厨房事務所
	空調設備	マルチエアコン	MAC-1・2・3室外機	3台	屋上
		(病棟)	MAC-1-1室内機 FXYFP80MB	2台	ナース 1F
			MAC-1-2室内機 FXYFP112MB	2台	ナース 2F
			MAC-1-3室内機 FXYCP22M	1台	処置・診察室
			MAC-1-4室内機 FXYCP28M	3台	113、115処置
			MAC-1-5室内機 FXYCP36M	1台	カンファレンス 1F
			MAC-1-6室内機 FXYEP22M	3台	休憩室 1F
			MAC-1-7室内機 FXYCP45M	1台	カンファレンス 2F
			MAC-1-8室内機 FXYEP28M	1台	休憩室 2F
			MAC-2-1室内機 FXYEP28M	4台	脱衣室
			MAC-3-1室内機 FXYFP71MB	1台	120
			MAC-3-2室内機 FXYFP80MB	1台	220
	空調換気設備	全熱交換器	HEX-1天井カセット形 VAC150GS	16台	
		(病棟)	HEX-4天井カセット形 VAC350GS	6台	食堂
			HEX-6天井埋込み形 VAM500GAS	2台	談話室
		集中管理	集中管理コントローラ DCS302C1	2台	ナース
			ON/OFFコントローラ DCS301B1	3台	ナース
	換気設備	送風機	SF-1 CLF5-No. 2. 5-TV-L-RS	1台	病院棟各所
		シロッコファン	SF-2 CLF5-No. 3. 5-TV-R-RS	1台	
		(病院棟)	SF-3 CLF5-No. 2. 5-BH-R-RS	1台	
			SF-4 CLF5-No. 2-BH-R-RS	1台	
		(病棟)	EF-1 CLF5-No. 2. 5-BH-L-RS	1台	
			EF-2 CLF5-No. 3-BH-L-RS	1台	
			EF-3 CLF5-No. 2. 5-TV-R-RS	1台	
			EF-4 CLF5-No. 2-BH-R-RS	1台	
		ストレートシロッコファン	EF-6 22LCF2-100SU	2台	
		(病院棟)	EF-7 25LCF2-150SU	1台	
			EF-8 20LCF10SD	1台	
			EF-10 18LCF05SU	2台	
			EF-11 20LCF2-65S	3台	
		消音BOX入りラインファン	EF-9 ALF2-U-15M	4台	
		(病院棟)	EF-12 ALF-U2-No. 3-645	1台	
		ストレートシロッコファン	EF-1 25LCF2-120SU	2台	病棟各所
		(病棟)	EF-2 20LCF10SD	2台	
		シロッコファン	EF-1 CLF5-No. 3. 5-TV-R-RS	1台	訓練棟各所
		(更生棟)			
		ストレートシロッコファン	SF-1 20LCF2-65S	1台	
		(更生棟)	SF-2 22LCF2-100S	1台	
			SF-3 25LCF2-180	1台	
			SF-4 25LCF2-150S	1台	
			SF-5 22LCF2-100S	1台	
			SF-6 18LCF05S	2台	
			EF-3 22LCF2-100S	2台	
			EF-4 22LCF2-100SU	1台	
			EF-5 22LCF2-100SU	1台	
			EF-6 20LCF10SD	1台	

主たる設備の概要

	設備名	機器名	型式、構造、容量等	数量	設置場所	
空 気 調 和 設 備	換気設備	天井埋込形換気扇	VD-10ZC6	1 台	病院棟各所	
			VD-13ZC6	2台		
			VD-15ZC6	2台		
			VD-15ZPC6	9台		
			VD-18ZC6	1 台		
			VD-20ZC6	1 0台		
			VD-23ZB7	2台		
			VD-13ZY7	1 0台		
			VD-13ZFC6	2台		
			VD-10ZC6	27台		
			VD-13ZC6	2台		
			VD-15ZC6	24台		
			VD-15ZPC6	6台		
			VD-18ZC6	20台		
			VD-20ZC6	12台		
			VD-23ZB7	5台		
			VD-10ZC6	3台	訓練棟各所	
			VD-13ZC6	2台		
			VD-15ZC6	2台		
			VD-15ZPC6	14台		
			VD-18ZC6	1台		
			VD-20ZC6	8台		
			VD-23ZB7	3台		
			VD-13ZY7	2台		
			VD-13ZFC6	1台		
		ストレートシロッコ ファン低騒音形 ストレートシロッコ ファン厨房用	SF-5 BFS-240TUA	1台		
			EF-5 BFS-300TX	1台		
			EF-2 BFS-210TXA2	1台		
			F - 1 EF-30BTB	1台		
		有圧換気扇		風圧式シャッター PS-30SH		病院棟機械室
				温度スイッチ FS-10TET1		
				F - 2 EF-30BTB	1台	
				風圧式シャッター PS-30SH		
				温度スイッチ FS-10TET1		
				F - 1 EF-25ATB	2台	
				風圧式シャッター PS-25SH		
				温度スイッチ FS-10TET1		
				F - 1 EF-25ATB	2台	訓練棟機械室
				風圧式シャッター PS-25SH		
				温度スイッチ FS-10TET1		
			温度スイッチ FS-10TET1			
排気装置	排気フード	給排気フード		1台	病院棟	
		ステンレス SUS304製 ヘアーライン仕上げ				
		2700×900×800H				
	グリース除去装置	グリースフィルター		2台	病院棟	
		ステンレス製 低圧損タイプ				
		FSVL1-530W				
	火炎伝送防止装置	シャッター		2台	病院棟	
		ヒューズ式 羽根・枠ステンレス製				
		FGS-3025				
	排気フード	給排気フード		5台	訓練棟	
		ステンレス SUS304製 ヘアーライン仕上げ				
		2800×1400×850H 他				
	グリース除去装置	グリースフィルター		6台	訓練棟	
		ステンレス製 低圧損タイプ				
		FSVL1-540W 他				
	火炎伝送防止装置	シャッター		9台	訓練棟	
		ヒューズ式 羽根・枠ステンレス製				
		FGS-3030 他				
	排水トラップ	空調機用ドレントラップ		7 台	各棟機械室	
		静圧(負圧) 対応型				

主たる設備の概要

	設備名	機器名	型式、構造、容量等	数量	設置場所
空気調和設備	水槽類	膨張水槽	形式：ステンレス溶接1体型 耐震仕様（2.0G） 有効容量:1.0m ³ 寸法:1000X1000X1100H	1台	病院棟屋上
	ダンパー	VD(風量調整ダンパー)	VD、対向翼(丸型は単翼)	87台	各棟
		MD(モーターダンパー)	MD、対向翼(丸型は単翼)	65台	各棟
		FD(防火ダンパー)	FD、温度ヒューズ72℃、平行翼(丸型は単翼)	29台	各棟
		FVD(風量調整 防火ダンパー)	FVD、温度ヒューズ72℃、平行翼(丸型は単翼)	344台	各棟
		SFMD(防煙 防火ダンパー)	SFMD、温度ヒューズ72℃、平行翼(丸型は単翼)	34台	各棟
	自動制御設備 (空調設備用)	1-1. 熱源廻り制御	配管温度検出器 TY7830B 圧力発信器 JTG940A 差圧発信器 JTD910A 電磁流量計 MGG11D/10C DC24V電源 RYY792D Loレクタ RYY792L レシオバース設定器 RYY792B アイブレーカ RYY792S モーターライバー RN796A 指示調節計 R36T 熱源台数制御装置 WY2001 電動2方弁 VY5110J	13 1 1 2 2 8 2 1 1 1 2 2	熱源機械室
	1. 病院棟	1-2. ボイラー廻り制御	感震装置 V-725	1	ボイラー室
		1-3. 冷却塔制御	温度調節器 T675A-W 配管温度検出器 TY7830B アイブレーカ RYY792S Loレクタ RYY792L 指示調節計 R36T 電動比例型バタ弁 DN3	4 6 2 2 4 2	空調機械室
		1-4. 外調機制御	温度調節器 T675A-D 挿入型温度検出器 TY7830Z 挿入型温湿度発信器 HTY7803T4P 差圧スイッチ PYY-604 DC24V電源 RYY792D 空調機コントローラ WY5111W CAV調節器 WY5206W100 材質ネープレート付 QY7205A ダンパー操作器 MY6040A 補助ボテンショメータ QY9000A 電動2方弁 VY5110J50A 遮断型電動ボール弁 KBI-SSF	2 2 2 2 2 2 20 10 10 6 4 2	空調機械室
		1-5. 空調機制御	温度調節器 T675A 挿入型温度検出器 TY7803Z 室内型温湿度発信器 HTY7043T1P 差圧スイッチ PYY-604 DC24V電源 RYY792D 空調機コントローラ WY5111W ダンパー操作器 MY6040A 補助ボテンショメータ QY9000A 電動2方弁 VY5110J50A 遮断型電動ボール弁 KBI-SSF	1 1 1 1 1 1 5 3 2 1	空調機械室
		1-6. ファンコイルユニット制御	ユニット型温度検出器 TY7820Z 材質ネープレート付 QY7205A ファンコイルコントローラ WY5206A210 小型弁操作器 M7410C	6 88 143 143	室内

主たる設備の概要

	設備名	機器名	型式、構造、容量等	数量	設置場所
空 気 調 和 設 備	自動制御設備	1-7. ファン発停制御	温度調節器 T631C	4	
	(空調設備用)				
	1. 病院棟	1-8. 外気温度計測	挿入型温湿度発信器 HTY7803T1P	1	空調機械室
			DC24V電源 RYY792D	1	
		1-9. 熱源廻り	配管温度検出器 TY7830B	2	空調機械室
		(MRI 単独)	指示調節計 R36T	2	
			パネル 操作器 MY5310A	1	
			比例3方弁 VY5303A25A	1	
	自動制御設備	1-10. コントロールシステム	温度調節器 T675A-W	1	空調機械室
	(衛生設備用)		配管温度検出器 TY7830B	1	
			指示調節計 R36T	1	
			アイソレータ RYY792S	1	
		1-11. 受水槽水位監視	液面リレー WLS261B	2	空調機械室
			感震装置 V-725	1	
			電動ボール弁 VY6300B20A	1	
			遮断弁 PMK	4	
		1-12. 雨水槽廻り制御	液面リレー WLS211B	4	空調機械室
			電動ボール弁 VY6300B20A	1	
			ナイフゲート弁 SK-7000	2	
			遮断弁 615X-ME	1	
		1-13. 灌水設備廻り制御	液面リレー WLS261B	1	空調機械室
			電動ボール弁 VY6300B40A	1	
		1-14. 床暖房設備	アクチュエータ MY5330A	1	空調機械室
		1-15. 計量	一体型積算熱量計 MCJ10A25A	1	空調機械室
	自動制御設備	2-1. 外調機制御	温度調節器 T675A-D	2	空調機械室
	(空調設備用)		挿入型温度検出器 TY7803Z	2	
	2. 病棟		挿入型温湿度発信器 HTY7803T4P	2	
			差圧スイッチ PYY-604	2	
			DC24V電源 RYY792D	2	
			空調機コントローラ WY5111W	2	
			ダクト 操作器 MY6040A	10	
			補助ファンジョイント QY9000A	6	
			電動2方弁 VY5110J	2	
			電動2方弁蒸気用 VY5115J	3	
			遮断型電動ボール弁 KBI-SSF	2	
		2-2. ファンコイルユニット制御	ユニット型温度検出器 TY7803Z	2	室内
			パネル 操作器 QY7205Z	54	
			ファンコイルコントローラ WY5205A210	62	
			小型弁操作器 M7410C	62	
		2-3. ファン発停制御	温度調節器 T631C	2	空調機械室
	自動制御設備	3-1. 外調機制御	温度調節器 T675A-D	2	空調機械室
	(空調設備用)		挿入型温度検出器 TY7803Z	2	
	3. 訓練棟		挿入型温湿度発信器 HTY7803T4P	2	
			差圧スイッチ PYY-604	2	
			DC24V電源 RYY792D	2	
			空調機コントローラ WY5111W	2	
			ダクト 操作器 MY6040A	10	
			補助ファンジョイント QY9000A	6	
			電動2方弁 VY5110J	2	
			電動2方弁蒸気用 VY5115J	2	
			遮断型電動ボール弁 KBI-SSF	2	
		3-2. ファンコイルユニット制御	パネル 操作器 QY7205A	33	室内
			ファンコイルコントローラ WY5205A210	45	
			小型弁操作器 M7410C	45	
		3-3. ファン発停制御	温度調節器 T631C	2	空調機械室

主たる設備の概要

	設備名	機器名	型式、構造、容量等	数量	設置場所
空気調和設備	自動制御設備	4-1. ファンコイルユニット制御	ネパ ネプ レート付 QY7205A	1	室内
	(空調設備用)		ファンコイルコントローラ WY5205A210	1	
	4. 病院棟食堂		小型弁操作器 M7410C	1	
	自動制御設備		インバータ制御盤(1) 11.0kw×6, 5・5kw×2	1	空調機械室
	(空調設備用)		インバータ制御盤(2) 5.5kw×1	2	
	5. インバータ制御盤		インバータ制御盤(3) 3.7kw×1	2	
			インバータ制御盤(4) 30.0kw×2	1	
電気設備	配電盤	高圧受配電盤	屋内型QB 2500KVA、3φ3W6.6KV	一式	1階電気室
	直流電源装置	整流器	D P 2 1 0 0 T - 0 1 0 S M R S	1	電気室
		蓄電池	F V L - 5 0 - 1 2 × 9	1	電気室
	無停電電源装置	U P S	G B S 1 0 X Z	1	電気室
		蓄電池	F V L - 5 0 - 1 2 × 3 2	1	電気室
	10kW太陽光発電設備	太陽電池アレイ			
		(モジュール+架台)			病院棟R階
		モジュール PV-MG167DF 最大出力167W	60		
		架台 設置角20° 横型4段×8列 陸屋根架台			
		ベース: H鋼 溶融亜鉛メッキ 架台: ZAM銅板	2		
		接続箱	5回路用接続箱 SUS製	1	病院棟R階
					(架台に取付)
		パワコンテクトインverter-盤	3φ3W 10kW		
			W600xD740xH2350据置型	1	病院棟1F電気室
		表示装置	壁掛式表示装置 (900x600) SUS枠	1	病院棟1F待合室
	電話設備	CX-9000IP タイプ S	容量	一式	病院棟1階
			アナログ回線 12回線		防災センター
			INS64回線 8回線		
			多機能電話機 100回線		
			一般電話機 150回線		
			PHS接続装置 38回線		
			PHS子機 200回線		
		多機能電話機 (停電用)	HI-24D-TELPFI	4台	病院棟ほか
		多機能電話機	HI-24D-TELSA	66台	
		一般電話機	HI-P5	119台	
		PHS接続装置	HI-D3BS	37台	
		PHS子機	HI-D6PS	67台	
		課金装置	CX8M-CONSL	1台	
	誘導灯自動点検システム	誘導灯自動点検制御装置	型名: FHDH-1101 定格電圧: AC100V	3	訓練棟
	非常灯自動点検システム	非常灯自動点検制御装置	型名: FHDH-1201 定格電圧: AC100V	4	病棟
	自動点検WEBシステム	Webサーバ盤	型名: FHDH-WB01 定格電圧: AC100V	1	病院棟
	駐車管制	駐車券発行機	G T 2 7 0 0	1	駐車場出入口
		自動料金精算機	G T 4 7 0 0	1	駐車場出入口
		カーゲート	N T 1 5 0 0	2	駐車場出入口
		バーキャッチャー	N T 1 9 0 0	2	駐車場出入口
		入口表示灯		1	駐車場出入口
		出庫注意灯		1	駐車場出入口
		割引ライター	A R 1 0 0	1	防災センター

主たる設備の概要

	設備名	機器名	型式、構造、容量等	数量	設置場所		
電気設備	非常放送設備	ラック型放送設備	F S - 9 7 1	1	防災センター		
		遠隔操作器	RM971-40	2			
		パワーアンプ 2 4 0 W	PA-2440B	4			
		入力マトリックスパネル	IM-011	1			
		非常電源パネル	DS-029	2			
		直流電源パネル	AD-011	1			
		操作パネル	EP-0510	2			
		ジャンクションパネル	JP-0410	3			
		ラジオチューナー	DT-230	1			
		コンパクトディスクプレーヤー	CD-30	1			
		ミニディスクデッキ	MD-5MK2B	1			
		ニカド蓄電池	NDC-2460	2			
	I T V設備	天井埋込スピーカー	CM-1830	280	各場所		
		防滴天井埋込スピーカー	PC-3WR	22			
		壁掛スピーカー	BZ-32ZT	22			
		ワイドホーンスピーカー	CS-153	14			
		音量調節器	AT-063	172			
		電源制御器	E-97P	2			
		音響設備	2 0 型カラー液晶モニター	C-LC201		4	防災センター
			リモートコントローラー	C-RM50A		1	
			1 6 局デジタルレコーダー	C-DR1605		3	
			パワーディストリビューター	PD-1130		2	
システムコントローラー	C-SC50A		1				
カメラ入出力ボード	C-V150A		1				
カメラドライブ	C-PV09		5				
ドームカメラ	C-CV20-3		32				
ワンケーブルカメラ	C-CV10		6				
屋外コンビネーションカメラ	C-CC761		3				
テレビ共聴設備	ダイバーシティワイヤレスチューナー	WT-1812	1	各場所			
	ダイバーシティチューナーユニット	WTU-1830	1				
	オーディオプロセッサー	DP-M3	1				
	コンパクトディスクプレーヤー	CD-30	1				
	ミニディスクデッキ	MD-5MK2B	1				
	デュアルパワーアンプ	P-60D	1				
	パワーディストリビューター	PD-1130	1				
	天井埋込スピーカー	F-2351C	12				
	ワイヤレスアンテナ	YW-550	4				
	テレビ共聴設備	UHFアンテナ	YAL25-UAS		1	屋上	
FMアンテナ		YAL5-FMS	1				
AMアンテナ		YALH-R	1				
B S / 1 1 0 ° C Sアンテナ		DBCA-751B	1				
C S / B S / U V増幅器		M-4AEK-6	1				
C S / B S / U V増幅器		KCM-501	15				
分配器		SSD-2B	18				
分配器		SSD-4B	18				
分配器		SSD-6B	9				
直列ユニット		CSM-7-7B	143				
直列ユニット	CSM-7-RB	69					
電気錠設備	電気錠制御盤	BAN-L15NA	1	防災センター			
	テンキー入力装置	C-3830NX	1	各場所			
	操作表示器	B-9615F	8				
	デジタルテンキー	T-3830	6				
	デジタルテンキー	U9TK4LT33-2	2				
	ICカードリーダー	SX200DL	2	医局、防災センター前			
情報通信機器類	メインスイッチ	・型式: Catalyst 6509E	2台	病院棟2階			
		・寸法: W439 x D46 x H648 (mm)		サーバ室			
	スイッチA	・型式: Catalyst 4948-E	1台	病院棟2階			
		・寸法: W439 x D41 x H44 (mm)		サーバ室			
	無停電電源装置(A)	・型式: Smart-UPS 3000RMJ-3U	2台	病院棟2階			
		・寸法: W483 x D623 x H131 (mm)		サーバ室			
	無停電電源装置(B)	・型式: Smart-UPS 1500RMJ-2U	1台	病院棟2階			
		・寸法: W483 x D464 x H87 (mm)		サーバ室			
	スイッチB	・型式: Catalyst 3750G-48TS-E	3台	病院棟1階			
		・寸法: W445 x D409 x H439 (mm)		総合相談室			
	無停電電源装置(B)	・型式: Smart-UPS 1500RMJ-2U	1台	病院棟1階			
		・寸法: W483 x D464 x H87 (mm)		医療支援室			

主たる設備の概要

	設備名	機器名	型式、構造、容量等	数量	設置場所
電気設備	情報通信機器類	スイッチB	・型式：Catalyst 3750G-48TS-E ・寸法：W445 x D409 x H439 (mm)	2台	病院棟2階
		無停電電源装置(B)	・型式：Smart-UPS 1500RMJ-2U ・寸法：W483 x D464 x H87 (mm)	1台	病院棟2階
		スイッチB	・型式：Catalyst 3750G-48TS-E ・寸法：W445 x D409 x H439 (mm)	2台	病棟1階
		無停電電源装置(B)	・型式：Smart-UPS 1500RMJ-2U ・寸法：W483 x D464 x H87 (mm)	1台	病棟1階
		スイッチB	・型式：Catalyst 3750G-48TS-E ・寸法：W445 x D409 x H439 (mm)	2台	病棟2階
		無停電電源装置(B)	・型式：Smart-UPS 1500RMJ-2U ・寸法：W483 x D464 x H87 (mm)	1台	病棟2階
		スイッチB	・型式：Catalyst 3750G-48TS-E ・寸法：W445 x D409 x H439 (mm)	1台	訓練棟1階
		無停電電源装置(B)	・型式：Smart-UPS 1500RMJ-2U ・寸法：W483 x D464 x H87 (mm)	1台	訓練棟1階
		スイッチB	・型式：Catalyst 3750G-48TS-E ・寸法：W445 x D409 x H439 (mm)	2台	訓練棟1階
		無停電電源装置(B)	・型式：Smart-UPS 1500RMJ-2U ・寸法：W483 x D464 x H87 (mm)	1台	訓練棟1階
	自動火災報知設備	受信機	R X N-J-610	1	防災センター
		防災監視盤	G A M-3300	1	防災センター
		副受信機	N R P S-600	2	病棟・訓練棟各1台
		発信機中継器	L K O 2/0	22	各所
		発信機	1 M H 2	22	各所
		差動式スポット型感知器 (自動試験機能付)	2 S G-P	293	各所
		熱アナログ式スポット型感知器	A C A-PW	61	各所
		光電アナログ式スポット型感知器	A K F-P	244	各所
	消防機関へ通報する	火災通報装置	S D E-204F	1	防災センター
	火災報知設備	火災通報専用電話機	R T C-203F	2	病棟・訓練棟各1台
	電気	中央監視機器	監視用PC LCD SMS用ハードディスク SMS用バッテリー SMS本体 DSS用ハードディスク DSS用バッテリー DSS本体 SCS用バッテリー SCS本体 リモートユニット用バッテリー	1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式	防災センター 防災センター 防災センター 防災センター 防災センター 防災センター 防災センター 防災センター 防災センター 電気室
	電気時計	8回路親時計	M U-111P-PE P T-62TLCRDX-PE L U-64P-PE	1台 1台 2台	
	ナースコール	自立型ナースコール親機	自立型ナースコール親機 BZS-160A	3	ナースステーション
		デジタル表示親機	デジタル親機 BZM-05	1	訓練棟事務室

主たる設備の概要

	設備名	機器名	型式、構造、容量等	数量	設置場所
電気設備	ナースコール	個別廊下灯	個別廊下灯（2床） BL-502ZB	8	各病室
			個別廊下灯（2床トイレ） BL-503ZB-T	18	各病室
			個別廊下灯（3床） BL-503ZB	4	各病室
			個別廊下灯（3床トイレ） BL-504ZB-T	2	各病室
			個別廊下灯（4床） BL-504ZB	12	各病室
		I/Oユニット	I/Oユニット 1L BX-101ZA	25	各病室
			I/Oユニット 3L BX-303ZA	16	各病室
		ハット型子機	ハット型子機 BA-611WZ	100	各病室
			ハット型子機コンセント BF-123WZU	100	各病室
		トイレ浴室押しボタン	トイレ浴室押しボタン BT-302ZR	126	各病室
		壁埋込子機	壁埋込子機 BA-303ZAU-RS	3	各病室
		代表廊下灯	代表廊下灯（角） BL-663U/15	43	各病室
			代表廊下灯（丸） BL-112/15	4	各病室
		復旧ボタン	復旧ボタン BR-303ZU	47	各病室
		マルチケアコール	マルチケアコール RB-780	3	各病室
			マルチケアコール用ハット型子機 BA-611WZ-2P		各病室
		ハンディナースコール	PHS子機 他社設備	18	ナースステーション
	NICSSハット設備	サーバーコンピュータ	サーバーコンピュータ CPS-10B-N-13U	1	サーバー室
		ゲートウェイコンピュータ	ゲートウェイコンピュータ CPG-02PF-N-13U	1	サーバー室
		サーバー用ディスプレイ	サーバー用ディスプレイ CPD-15BL	1	サーバー室
		CP切替器	CP切替器 CHSW-02	1	サーバー室
		19インチラック	19インチラック N8140-13U	1	サーバー室
		UPS	サーバー用UPS CEU-1500A-13U	1	サーバー室
			ゲートウェイ用UPS CEU-1500A-13U	1	サーバー室
		HUB	スイッチングハブ CNH-08B	4	サーバー室
		ルーター	アクセスルーター CRT571	1	サーバー室
エレベーター設備	エレベーター	エレベーター	・型式：寝台用（兼車椅子用）	4台	病院棟
			・積載重量：1000kg 定員15名		病棟
			・速度：45m/min		訓練棟
			・管制運転：地震・火災・冠水		
			・自家発運転（No.4を除く）		
			・型式：乗用（兼車椅子用）	2台	病棟
			・積載重量：750kg 定員11名		訓練棟
			・速度：45m/min		
			・管制運転：地震・火災・冠水		
自家発電設備	自家発電設備	500KVA非常用発電装置	型式：ZXK500HPBSS	1式	機械棟1階
			パッケージ型ディーゼル発電装置		
			発電機容量：3φ 500KVA 60Hz		
			6,600V		
			エンジン容量：コマツ（SA6D170-B）		
			494KW 1800min-1		
			軽油		
			自動始動発電機盤（屋内自立型）	1面	機械棟1階
			始動用直流電源盤（屋内自立型）	1面	機械棟1階
			MSE-200（2V×12個）		
			燃料小出槽 950ℓ（屋内）	1式	機械棟1階
			・フロートスイッチ		
			・ウィングポンプ		
			・電動ポンプ 0.4KW		
			主燃料槽 8000L（地下タンク）	1基	地下