

質 問 回 答 書

番 号	仕様書頁等	質 問	回 答
1	仕様書（別紙） 2 頁	感染系排水処理施設 除菌フィルター交換（2 か所）と記載がありますが、メーカー、型式をご教授いただけますか？もしくは取替部品一覧のエアフィルターがそれにあたりますでしょうか？	お見込みのとおり、取替部品一覧のエアフィルターの規格に該当するものになります。 現在、交換しているフィルターのメーカーは PALL、型式は AB1PFA3WH4 になります。
2	仕様書（別紙） 3 頁	取替部品一覧に記載があるものの交換が必要になった際は、受注者負担という考えでよかったですでしょうか？	お見込みのとおりです。
3	仕様書（別紙） 3 頁	取替部品一覧に記載のないレベルスイッチ等の故障が発生し交換の際は別途協議させていただくという考えでよかったですでしょうか？	お見込みのとおりです。

注 この質問回答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。