

仕 様 書

- 1 品 名 灯油（J I S ・ K 2 2 0 3 1号）
- 2 用 途 非常用自家発電機用
- 3 数 量 8, 0 0 0 L
- 4 品 質 J I S ・ K 2 2 0 3 1号に定める基準を満たすものとする。
- 5 納入期限 令和8年3月31日（火）
- 6 納入場所 広島市中区舟入幸町14番11号 広島市立舟入市民病院
地下オイルタンク1 4, 0 0 0 L（容量： 6, 0 0 0 L）
地下オイルタンク2 2, 0 0 0 L（容量： 6, 0 0 0 L）
地下オイルタンク3 2, 0 0 0 L（容量： 3 0, 0 0 0 L）
（別紙配置図のとおり）
※給油口の形状は、いずれのタンクとも、2. 5インチ5山メンである。
- 7 納入方法等
 - (1) 納入日時は、舟入市民病院職員（以下、職員）と事前に協議すること。
 - (2) 納入に当たっては、職員の指示に従うこと。
 - (3) 受注者は物品の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、舟入市民病院に連絡すること。
 - (4) 納入に当たっては、納入数量及び規格を確認できる納品書を提出すること。
また、職員から品質検査成績書の提出を求められた場合は、速やかに提出すること。
 - (5) 不良品の場合、製造業者（納入者）の責任とみなされるものについては、期間を問わず正常な製品と無償で交換すること。
- 8 そ の 他 この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、職員及び受注者が協議の上、決定するものとする。