

業務委託仕様書

I 業務概要

1. 業務名称

安佐医師会病院医療用酸素ガス供給設備改修工事 実施設計業務

2. 委託期間

契約締結の日から、90 日間

3. 計画施設概要

- (1) 施設名称 (安佐医師会病院)
- (2) 敷地の場所 (安佐北区可部南二丁目)
- (3) 施設用途 (病院)
- (4) 工事概要 (別紙による)
- (5) 敷地の条件

- a. 敷地の面積 (9854.69 m²)
- b. 用途地域及び地区の指定 (第一種住居地域、指定なし)

(6) 施設の条件

- a. 施設の延べ面積(計画面積) (11052.36 m²)
- b. 主要構造 (鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造)
- c. 耐震安全性の分類

「総合耐震計画基準」(平成 8 年 10 月 24 日付け建設省営計発第 100 号)による、耐震安全性の分類は次のとおりとする。

- 1) 構造体 I 類
- 2) 建築非構造部材 A 類
- 3) 建築設備 甲 類

(7) 建設の条件

安佐医師会病院医療用酸素ガス供給設備改修工事

- a. 工事費(概算金額) 約 13,000 千円(税込)
- b. 建設工期(予定) 令和 9 年 1 月～ 令和 9 年 3 月

4. 設計と条件の資料

設計と条件については、次の資料による。

◎別紙による